

Szczecinek, dn. 31.01.2025 r.

**STAROSTA SZCZECINECKI**  
**ul.Warcisława IV 16**  
**78-400 SZCZECINEK**

Znak sprawy: 6630.7.2025

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**zakończonej w dniu 31.01.2025 r.**  
**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Przedmiot narady:              | przewody i urządzenia wodociągowe  |
| Lokalizacja:                   | 78-460 BARWICE UL. MONIUSZKI   |
| Wnioskodawca:                  | WYSZOMIRSKI OTTON<br>ul. Orzechowa 19, 78-400 Szczecinek   |
| Inwestor:                      | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z<br>OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ<br>ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek |
| Projektant:                    | OTTON WYSZOMIRSKI Inne upr.: budowlane: ZAP/0250/PWOS/12   |
| Przewodniczący:                | Karol Chitruszko, Starszy Geodeta w Wydziale Geodezji, Kartografii i<br>Gospodarki Nieruchomościami                    |
| Sposób przeprowadzenia narady: | elektroniczny  |
| Data wpływu:                   | 14.01.2025 r.  |
| Charakterystyka:               | PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Z PRZYŁĄCZAMI  |

**Stanowisko Przewodniczącego:**

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie.

Zgodnie z art. 28b ust.1 (Prawo geodezyjne i kartograficzne) "Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz pasach drogowych na terenie istniejących lub projektowanej zawartej zabudowy obszarów wiejskich koordynuje się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę".

W protokole z narady koordynacyjnej wystąpiły uwagi niezwiązane z sytuowaniem projektowanych sieci oraz przyłączy i nie wynikają z przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Uwagi dotyczyły czynności związanych z kolejnymi etapami procesu inwestycyjnego i nie powinny dotyczyć narady koordynacyjnej.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: N33081Dc2-SH62750.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

| Lp. | Nazwa instytucji<br>Sposób uczestnictwa  | Stanowisko<br>Uwagi             | Imię i nazwisko uczestnika |
|-----|--|---------------------------------|----------------------------|
| 1   | ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z<br>O.O.<br>Pl. Zesłańców Sybiru 1, 78-400<br>Szczecinek | Uczestnik nieobecny na naradzie |                            |

Dokument wygenerował(a): PODGiK/ Karol Chitruszko, dn. 31-01-2025 08:25:18

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

|   |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| 2 | <b>ENERGA-OPERATOR S.A.</b><br><b>Oddział w Koszalinie</b><br><b>Rejon Dystrybucji w</b><br><b>Szczecinku</b><br><b>ul. Kaszubska 24A 78-400</b><br><b>Szczecinek</b><br>elektroniczny | <p style="text-align: center;"><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>Uzgodniono z następującymi uwagami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem.</li> <li>2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.</li> <li>3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.</li> <li>4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.</li> <li>5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR SA.</li> <li>6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.</li> <li>7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.</li> <li>8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.</li> <li>9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.</li> </ol> <p>UWAGA: KABLE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYŻUJĄCE SIĘ Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCIĄ ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI ? 110 mm KABLE 400V, ? 160 KABLE 15000V. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI SZCZECINEK DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ UL. KASZUBSKA 24A, SZCZECINEK. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15000V WYKONYWAĆ PRZY URZĄDZENIACH WYŁĄCZONYCH SPOD NAPIĘCIA. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAKŁADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA 400V BEZWZGLĘDNE NALEŻY WYKONYWAĆ W TECHNOLOGII PRAC POD NAPIĘCIEM „PPN”. WYKONAWCĘ W/W PRAC POSIADAJĄCEGO STOSOWNE UPRAWNIENIA NALEŻY WYŁOŃIĆ Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH WYKONAWCÓW ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE. W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLĘDNIĆ KOSZTY ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO PRAC WYKONYWANYCH NA MAJĄTKU ENERGA – OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE. UZGODNIENIE JEST WAŻNE DWA LATA.</p> | Piotr Adrian      |
| 3 | <b>GAWEX MEDIA SP. Z O.O. w</b><br><b>Warszawie Oddział w</b><br><b>Szczecinku</b>   | <p style="text-align: center;"><b>Stanowisko pozytywne</b></p> <p>Uzgodniono bez uwag</p>   | Grzegorz Badysiak |

|   |   |  |                          |
|---|---|--|--------------------------|
|   | Plac Wolności 11, 78-400 Szczecinek elektroniczny   |  |                          |
| 4 | ORANGE POLSKA S.A.<br>Domena Hurt Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszcz<br>ul.Wyzwolenia 70 71-510 Szczecin, Plac Zesłańców Sybiru 1 78-400 Szczecinek | Uczestnik nieobecny na naradzie  |                          |
| 5 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.<br>Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie<br>Gazownia w Szczecinku<br>ul.Krucza 6/14, 00-537 Warszawa<br>ul.Polna 54, 78-400 Szczecinek elektroniczny  | <b>Stanowisko pozytywne</b><br>Uzgadniam z uwagami:<br>- o zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci gazowej należy powiadomić Gazownie w Szczecinku.<br>- szczegółową lokalizację sieci gazowej ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.<br>- prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.<br>- przy skrzyżowaniach lub zbliżeniach z siecią gazową zachować odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Jarosław Piotrowski      |
| 6 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.<br>ul.Bugno 2, 78-400 Szczecinek elektroniczny   | <b>Stanowisko pozytywne</b><br>Uzgodniono bez uwag w odniesieniu do urządzeń wod-kan administrowanych przez PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku   | Przemysław Gąska         |
| 7 | Urząd Miejski w Barwicach<br>ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice  | Uczestnik nieobecny na naradzie  |                          |
| 8 | VECTRA INVESTMENTS SP. Z O.O. S.J. ul.Emilii Plater 53, 00-0113 Warszawa<br>Al.Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia  | Uczestnik nieobecny na naradzie  |                          |
| 9 | Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich<br>ul.Szczecińska 31, 75-122 Koszalin  | Uczestnik nieobecny na naradzie  |                          |
|   | <b>Wnioskodawca</b>   |  | <b>WYSZOMIRSKI OTTON</b> |

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**Z upoważnienia ul. Warcisława IV 16, 78-400  
Szczecinek  
Karol Chitruszko, Starszy Geodeta w Wydziale  
Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami**

.....  
Podpis przewodniczącego narady

**POUCZENIE:**

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.).