

ZP.460.TE.3-2.2025

Szczecinek, dnia 9 maja 2025r.

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy postępowania:

Część I: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Karlińskiej i w ul. Jagiełły w Szczecinku”.

Część II: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Szczecińska w Szczecinku”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku odpowiada na zadane pytania do w/w postępowania:

Pytanie 1:

Prosimy o podanie wodomierza jaki ma zostać zamontowany w studni wodomierzowej DN1200 wraz z jego parametrami. W warunkach technicznych nie ma podanych informacji odnośnie wodomierza jaki ma zostać zamontowany w studni wodomierzowej. Prosimy o załączenia szczegółu studni wodomierzowej niezbędnej do sporządzenia rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 1:


Szczegóły studni wodomierzowej znajdują się w projekcie budowlanym – złącznik nr 3 „profil sieci wodociągowej Szczecińska-Sitno”. Wodomierz firmy Itron Flostar lub równoważny o średnicy DN 100, suchobieżny, jednostrumieniowy o klasie C.

Pytanie 2:

Prosimy o wydłużenie terminu składania ofert z powodu braku szczegółowych informacji dotyczących inwestycji, koniecznych do sporządzenia rzetelnej wyceny.

Odpowiedź 2:

Termin otwarcia ofert pozostaje bez zmian.


PREZES ZARZĄDU
Krzysztof Żuprański

