

Szczecin, 13 września 2024 r.

OSE2k-2-074/286/24

Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne
„BUDINŻ” mgr inż. Jan Sazon
Ul. Warciśława IV 14a
78 – 400 Szczecinek

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.09.2024 r. dot. „Budowy sieci wodociągowej, rozdzielczej na odcinku ul. Szczecińska – SPC Szczecinek”, w zakresie działki nr 126/3 obręb 0012, linia kolejowa 210, km 62,500 – 62,750 PGE Energetyka Kolejowa Obsługa Sp. z o.o. Obszar Serwisowy Północny działając z upoważnienia i na rzecz PGE Energetyka Kolejowa S.A. uzgadnia przesłany projekt pod następującymi warunkami:

1. Rozpoczęcie robót, należy zgłosić na adres eksploatacja.polnocny@pkpenergetyka.pl, na min. 7 dni przed planowym terminem rozpoczęcia robót podając numer uzgodnienia.
2. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu wykrycia sieci, które mogą nie być uwidocznione na mapie do celów projektowych oraz dla zinventaryzowania rzeczywistego położenia i tras istniejącej sieci elektroenergetycznej.
3. Przy ewentualnym odkryciu podczas robót ziemnych linii kablowej energetycznej, nienaniesionej na mapie, należy ją zabezpieczyć w rurach osłonowych dwudzielnych odpowiednio oznakowanych zgodnie z normą N SEP-E-004, po uprzednim uzgodnieniu kolizji z jej właścicielem, a w przypadku jego anonimowości z właścicielem gruntu.
4. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne, pod napięciem mogące grozić porażeniem i zachować warunki bezpieczeństwa.
5. Prace ziemne w pobliżu czynnych podziemnych urządzeń należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem zainteresowanych służb PGE Energetyka Kolejowa Obsługa spółka z o.o. Obszar Serwisowy Północny.
6. W przypadku uszkodzenia infrastruktury PGE Energetyka Kolejowa S.A. odpowiedzialność prawną i finansową przywrócenia do eksploatacji ponosi wykonawca robót.
7. Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za ewentualne wypadki, szkody oraz przerwy w zasilaniu, jakie w związku z realizacją inwestycji mogłyby powstać na rzecz PGE Energetyka Kolejowa S.A.
8. Całość prac należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i wymogami Prawa Budowlanego.
9. Pracę w pobliżu czynnych, nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych można wykonać wyłącznie przy zachowaniu minimalnych odległości określonych w instrukcji EBH PGE Energetyka Kolejowa S.A.

10. Ważność uzgodnienia wygasa z upływem dwóch lat od chwili jego wydania, jeśli w tym okresie nie zostanie rozpoczęta realizacja zadania.
11. Uzgodnienie jest ważne wyłącznie z załącznikiem graficznym podpisanym przez osobę sporządzającą.

Sprawę prowadzi Kamila Szkudlarek – tel. 697 049 280

Załącznik 1

1. Projekt zagospodarowania terenu

Wykonano w 1 egzemplarzu

2. Egzemplarz nr 1 – adresat, a/a (elektronicznie)