

PKP TELKOL Sp. z o.o.
Region Poznań
ul. Gdańska 3C
70-660 Szczecin
Elżbieta Biedrzycka
Stanowisko ds. Uzgodnień Dokumentacji
e-mail: Elzbieta.Biedrzycka@telkol.pl
tel.: 91 471 1469
Nr pisma: **RU7B-504-179/2024**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Bugno 2
78-400 Szczecinek**

Reprezentowane przez pełnomocnika:
Jan Sazon

Dotyczy:

Uzgodnienie planu sytuacyjnego, naniesienie na podkład geodezyjny infrastruktury telekomunikacyjnej* (dalej „Infrastruktura Telekomunikacyjna”) PKP TELKOL Sp. z o.o. (dalej: PKP TELKOL) oraz wydanie warunków technicznych na przebudowę/zabezpieczenie ewentualnych kolizji związanych z trasą projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej w rurze osłonowej pod torami linii kolejowej nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie, w ~km 62,630.

*oznacza kable telekomunikacyjne światłowodowe, kable telekomunikacyjne miedziane, linie telekomunikacyjne napowietrzne, drenaż wraz z kanalizacją kablową, studnie kablowe, szafy telekomunikacyjne/kontenery telekomunikacyjne, inne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym m.in. urządzenia lub budowle, wchodzące w skład przedsiębiorstwa PKP TELKOL.

Tytuł Projektu/zadania inwestycyjnego:

Projekt budowy sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn 125mm.

Nazwa i adres Inwestora:

*Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek*

Nazwa i adres Wnioskodawcy

*Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne BUDINŻ Jan Sazon,
ul. Wacławowa IV 14a, 78-400 Szczecinek*



Nazwisko reprezentanta Wnioskodawcy:

Jan Sazon

Numer i data pisma Wnioskodawcy:

Wniosek z dn. 02.08.2024r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego będącego przedmiotem uzgodnień

Linia kolejowa numer **210**

szlak A Szczecinek - B Łubowo

od km 62,500 do km 62,750

miejscowość: Szczecinek; dz. ew. nr 126/3, obręb 0012 Szczecinek;

inne istotne informacje _____

Nazwa i adres Wykonawcy/Generalnego Wykonawcy (dalej „Wykonawca”)

Zakres uzgodnień:

PKP TELKOL **uzgadnia** plan sytuacyjny trasy projektowanej sieci wodociągowej rozdzielczej PE dn 125mm – przejście projektowanymi rurociągami pod torami linii kolejowej nr 210 Chojnice – Runowo Pomorskie, w ~km 62,630 oraz informuje, że w ramach wywiadu branżowego na załączonej mapie kolorem pomarańczowym zakreślono orientacyjną lokalizację Infrastruktury Telekomunikacyjnej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa PKP TELKOL, zgodnie art. 49 § 1 kodeksu cywilnego. Jest to nieczynna teletechniczna linia napowietrzna drutowa.

Załączniki:

- Mapa sytuacyjna – Załącznik Nr 1
- Zestawienie materiałów dopuszczonych do stosowania – Załącznik Nr 2
- Komplet uzgodnionej dokumentacji – Załącznik Nr 3

Realizacja wszelkich czynności związanych z niniejszymi Uzgodnieniami odbywać się będzie na zasadach określonych przez PKP TELKOL w dokumencie **Warunki realizacji prac będących przedmiotem uzgodnień z PKP TELKOL** znajdujące się na stronie <https://telkol.pl/uzgodnienia/>, które stanowią integralną część niniejszych Uzgodnień.

Osoba odpowiedzialna za uzgodnienia po stronie PKP TELKOL:

Elżbieta Biedrzycka tel. 697 045 820
e-mail: Elzbieta.Biedrzycka@telkol.pl

Niniejszy dokument stanowi część dokumentacji projektowej, do której przestrzegania zobowiązani są wszyscy uczestnicy procesu budowlanego w szczególności Wykonawcy, podwykonawcy, dalsi podwykonawcy realizujący Projekt.

**DYREKTOR
REGIONU POZNAŃ**

Wiesław Maszner

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Mapa sytuacyjna

Załącznik Nr 2 - ~~Zestawienie materiałów dopuszczonych do stosowania~~

Załącznik Nr 3 - Komplet uzgodnionej dokumentacji

Załącznik Nr 4 - Pełnomocnictwo Wykonawcy



Świadectwo
Bezpieczeństwa
Przemysłowego



Certyfikat Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych
i Administracji

PKP TELKOL sp. z o.o. • Szczeńliwka 62, 02-353 Warszawa • NIP 113-28-75-351
REGON 147190587 • Nr KRS 0000504917 Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • kapitał zakładowy 90 769 500,00 PLN.

PRZEKRÓJ PRZESZCZĄTOWY

Skala 1:100/100

dz. 126/3 - teren zamknięty PKP

torowisko

148,98

torowisko

nasyp kolejowy

kilometraż: 62,63

1:100


1:100

PP135 m.n.p.m.

PP135 m.n.p.m.	135,0	
Rzędna terenu istn.		148,98
Rzędna osi rur		137,65
Zagłębienie		11,63
Długości/spadek		
Rurociąg / Średnica		kilometr
Długości		62,63

25.09.2024

PE100-RC SDR17 Ø125x7,4 (typ2)	rura przewodowa
PE100-RC SDR17 Ø160x9,5 (typ2)	rura osłonowo/przeciskowa

Pracownia:  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE
"BUDINŻ" mgr inż. Jan Sazon
ul. Warcisława IV 14A, 78-400 Szczecinek, tel./fax 943 7405 66 budinż@o2.pl

Temat: **BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, ROZDZIELCZEJ PE125mm**

Inwestor:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o.
ul. Bugno 2, 78-400 SZCZECINEK

PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZEKRÓJ

opracował:	mgr inż. Jan Sazon
projektował:	mgr inż. Małgorzata Sazon

Lokalizacja:
Szczecinek, ul. Szczecińska, Sitno
Identyfikator działki: 321501_2.0012.130/2, 321501_2.0012.126/3
Identyfikator działki: 321506_2.0012.38/5

on	Stadium:
	P. B.
Skala:	Data:
	09.2024 r.
1: $\frac{100}{500}$	Rysunek nr.
2	