



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

LI_2/2/TW/22

Szczecinek, dnia 08.03.2022r.

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy przetargu:

„Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Silnowo. I etap - Prace hydrogeologiczne”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1:

Czy szacunkowa ilość - 48 mb w poz. 2 I etap - prace hydrogeologiczne - wariant nr II jest prawidłowa? Naszym zdaniem powinno być ca - 64 mb od 36,00 m do 100,00 m).

Odpowiedź 1:

Wiercenie otworu hydrogeologicznego do głębokości 52 m w wariantcie I. W przypadku nie osiągnięcia celu geologicznego w wariantcie I wiercenie otworu hydrogeologicznego do głębokości 100mb, czyli kolejne wiercenie do 48 mb w wariantcie II.

Prezes Zarządu

Andrzej Wdowiak, MBA



1805425222