



LI_3/12/TE/22

Szczecinek, dnia 16.09.2022r.

**Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy zadania pn.:

„Czyszczenie separatorów na terenie miasta Szczecinek”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Prosimy o udzielenie informacji kiedy wskazane w zapytaniu urządzenia zostały ostatnio czyszczone oraz jeśli wiadomo, jakie ilości odpadu zostały wytworzone z poszczególnych lokalizacji lub zbiorczo ze wszystkich urządzeń. Szczególnie prosimy o dane dotyczące poz. 19. gdzie brak jest jakichkolwiek danych o pojemności urządzenia.

Odpowiedź nr 1

Ostatnie czyszczenie separatorów odbyło się w czerwcu tego roku poza pozycjami 37, 38, 39 OPZ. Ilość wytworzonych odpadów, deklarowana przez Wykonawcę, z czyszczenia separatorów wyniosła 1,5Mg. Ostateczną ilość osadów należy dobierać na podstawie kart katalogowych separatorów. Uzupełnienie poz. 19 OPZ - separator lamelowy PSW Lamel 30/300,
Przepustowość nominalna 30 dm³/s
Przepustowość maksymalna -300 dm³/s
Pojemność magazynowania oleju- 360dm³
Pojemność części osadowej- 590 dm³
Pojemność osadnika- 5 m³

Pytanie nr 2

Nawiązując do opublikowanego zapytania ofertowego pn. „Czyszczenie separatorów na terenie miasta Szczecinek” proszę o udzielenie odpowiedzi, czy usługa dotyczy czyszczenia wyłącznie separatorów ropo chodnych czy również współpracujących z nimi osadników zewnętrznych ?

Odpowiedź nr 2

Usługa dotyczy czyszczenia separatorów i osadników zewnętrznych.

Prezes Zarządu

Andrzej Wdowiak, MBA

Podstawa:

Regulamin udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku.

