

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych dla zadania pn.: „**Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Kamińskiego i Kamienna w Szczecinku**”.

### 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia inwestycyjnego

- a. Zaprojektować nową sieć wodociągową o średnicy DN 110 mm z materiału PE 100-RC SDR 17 (długość około 290 mb) w ul. Kamińskiego według załączonego szkicu wraz z rozdziałem przyłączy oraz podejściami do granicy działki budynków mieszkalnych. Włączenia do istniejącej sieci na węzle wodociągowym znajdującym się na skrzyżowaniu ul. Kamińskiego -Mickiewicza i na skrzyżowaniu ulic Kamińskiego - K. S. Wyszyńskiego oraz przepięcie sieci wodociągowej w ul. Matejki.
- b. Zaprojektować nową sieć wodociągową o średnicy DN 110 mm z materiału PE 100-RC SDR 17 (długość około 240 mb) w ul. Kamiennej według załączonego szkicu wraz z rozdziałem przyłączy oraz podejściami do granicy działki budynków mieszkalnych. Włączenia do istniejącej sieci na węzle wodociągowym znajdującym się na skrzyżowaniu ul. K.S. Wyszyńskiego i na skrzyżowaniu ulic Kamienna -A. Krajowej oraz przepięcie sieci wodociągowej znajdującej się w ul. Chełmińskiej.

Sieć wodociągową oraz odgałęzienia należy zaprojektować w sposób najbardziej optymalny pod względem lokalizacji z zachowaniem normatywnych odległości od istniejącej infrastruktury.

### 2. Wymagania ogólne dotyczące w/w zadania inwestycyjnego

#### 2.1. Dokumentacja projektowa.

2.1.1 W skład zamawianej dokumentacji projektowej powinny wchodzić następujące opracowania:

- a) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – 4 egz.
- b) Wersja elektroniczna dokumentacji na płycie CD – 1 egz.

2.1.2. Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Spółki i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Projekt budowlany na etapie projektowania należy uzgadniać z osobami upoważnionymi do kontaktu ze strony zamawiającego. Przed zakończeniem prac projektowych przedstawić ostateczną wersję projektu do akceptacji.

2.1.3. Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny być kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach, takich jak:

- a) plany zagospodarowania i zabudowy terenu.
- b) warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej.
- c) odpis lub wyciąg z dokumentu potwierdzającego prawo inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- d) aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa dla celów projektowych w odpowiedniej skali,
- e) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie projektu dla potrzeb posadowienia obiektów.
- f) inwentaryzacja lub dokumentacja istniejących urządzeń wodociągowych znajdujących się na terenie projektu.

2.1.4. Dokumentację projektową opracować w takim zakresie szczegółowości aby:

- a) możliwe było uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i zatwierdzeń oraz pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw (np. o

ochronie i kształtowaniu środowiska, o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o drogach publicznych itp.),


- b) prowadzenie robót budowlanych było zgodne z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, a w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony drzew i krzewów,
- c) mogła służyć jako materiał wyjściowy do przeprowadzenia postępowania na realizację zadania.

### **3. Uwagi końcowe:**

3.1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie wytycznych do projektowania, konsultacji i uzgodnień są: Kamil Kakała tel.666884723, Piotr Jasionas tel. 608687638 ;, Zbigniew Pawłowski tel. 666 078 566, Agnieszka Kaczor tel. 668451928.

3.2. Wszystkie opłaty związane z zakupem map do celów projektowych oraz za uzyskanie uzgodnień ponosi Wykonawca.

**Termin wykonania 28.02.2022r.**

Prezes Zarządu  
  
Andrzej Wdowiak, MBA

