



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

LI_2/14/TE/24

Szczecinek, dnia 18.12.2024r.

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy postępowania: „Remont przepompowni ścieków oraz studni kanalizacyjnych na terenie działania PWIK Sp. z o.o. w Szczecinku”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku odpowiada na zadane pytania do w/w postępowania:

Pytanie 1:

Jaka ma być grubość iniektu ?

Odpowiedź nr 1:

Grubość iniektu powinna być odpowiednia do zastosowanego materiału GRP, tak aby jego połączenie było stabilne. Zaleca się jak najmniejszą możliwą grubość.

Pytanie 2:

Jaki jest dobowy dopływ ścieków na kanałach przechodzących przez studnie objęte renowacją? Jest to istotny parametr z punktu widzenia zaplanowania instalacji by-pass na czas prowadzenia robót.

Odpowiedź nr 2:

Przepływ ścieków w m. Łeknica przez studnie kanalizacyjne ok. 30m³ na dobę, Iwin ok. 80 m³ na dobę, Skotniki około 20 m³ na dobę, Gałowo około 40 m³ na dobę. Istnieje możliwość okresowego wyłączenia przepompowni ścieków i zakorkowania sieci kanalizacyjnej na dopływie do studni przeznaczonych do remontu.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z par. 3 Umowy zapewni dostęp do energii elektrycznej w miejscu i na czas prowadzenia robót ? Kto ponosi koszty zużycia energii elektrycznej ?

Odpowiedź nr 3:

Brak dostępu do energii elektrycznej na studniach w m. Łeknica, Iwin, Skotniki, Gałowo.

Pytanie 4:

Zgodnie z tabelą umieszczoną w pkt.1 OPZ w zakres napraw wchodzi naprawa ścian pompowni i studni, natomiast w pkt. 2.1 i pkt. 2.2. jest mowa jedynie o reprofilacji dna (kinety), płyty pokrywowej i zwężek. Czy ściany pompowni i studni należy poddać reprofilacji i uzupełnieniu ubytków zaprawą PCC ?

Odpowiedź nr 4:

Poprzez nałożenie materiału GRP rozumie się naprawę ścian przepompowni i studni, dlatego w pkt. 2.1 i 2.2 brak zapisu o ścianach – brak zapraw PCC i uzupełniania ubytków na ścianach.

Pytanie 5:

W związku z terminem składania ofert przypadającym na okres świąteczny oraz wymogiem złożenia oferty w formie papierowej prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.01.2025r.



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ:

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

BYŁO:

1. Miejsce i termin składania ofert:
 - a. miejsce - PWiK sp. z o.o. Szczecinek, ul. Bugno 2, sekretariat, pokój nr 9,
 - b. termin - **27.12.2024r. godz. 11:00**
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 - a. miejsce - PWiK sp. z o.o. Szczecinek, ul. Bugno 2, sala multimedialna, pokój nr3,
 - b. termin - **27.12.2024r. godz. 12:00**

JEST:


1. Miejsce i termin składania ofert:
 - a. miejsce - PWiK sp. z o.o. Szczecinek, ul. Bugno 2, sekretariat, pokój nr 9,
 - b. termin - **31.12.2024r. godz. 11:00**
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 - a. miejsce - PWiK sp. z o.o. Szczecinek, ul. Bugno 2, sala multimedialna, pokój nr3,
 - b. termin - **31.12.2024r. godz. 12:00**

Pytanie 6:

Prosimy o umożliwienie złożenia oferty drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail w postaci zaszyfrowanego pliku do którego hasło zostanie przesłane po terminie składania ofert.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci elektronicznej.

Prezes Zarządu

Andrzej Wdowiak, MBA