



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,  
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33  
www.pwik.szczecinek.pl

LI\_3/14/TE/24

Szczecinek, dnia 18.12.2024r.

**Wszyscy Wykonawcy  
ubiegający się o zamówienie**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA II**

dotyczy postępowania: „Remont przepompowni ścieków oraz studni kanalizacyjnych na terenie działania PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku odpowiada na zadane pytania do w/w postępowania:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu zastosowanie do renowacji studni kanalizacyjnych paneli z polimerobetonu zamiast paneli GRP?

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania do renowacji studni kanalizacyjnych paneli z polimerobetonu.

**PROKURENT  
GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jadwiga Hnat*  
**Jadwiga Hnat**