



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

LI_9/6/TO/22

Szczecinek, dnia 26.04.2022r.

**Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy zadania pn.:

Wymiana zbiornika biogazu na Oczyszczalni Ścieków w m. Szczecinek.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Co rozumieją Państwo poprzez wymianę szafy sterowniczej. Czy zakresem jest wymiana obudowy i przełożenie elementów czy należy wymienić również urządzenia znajdujące się w szafie.

Odpowiedź nr 1

Należy wymienić: obudowę wraz z fundamentem oraz kompletne wyposażenie wewnętrzne wraz z okablowaniem. Z istniejącego wyposażenia wykorzystać można centralkę Gazex wraz z czujnikiem metanu w przestrzeni międzypowłokowej.

Prezes Zarządu

Andrzej Wdowiak, MBA

Podstawa:

Regulamin Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku udzielania zamówień sektorowych z dnia 28.01.2021r.

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokość kapitału zakładowego: 98 238 400,00 zł



na suficytym