



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek,
tel. 94 37-401-39, fax 94 37- 533- 33
www.pwik.szczecinek.pl

LI_7/6/TO/22

Szczecinek, dnia 14.04.2022r.

**Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy zadania pn.:

Wymiana zbiornika biogazu na Oczyszczalni Ścieków w m. Szczecinek.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku odpowiada na pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Zgodnie z wymogami OPZ: "Do zbiornika należy wykonać nową szafę zasilająco-sterownicza w wykonaniu przynajmniej IP 68"

Takie wykonanie w praktyce oznacza, że szafa powinna chronić przed pełnym zanurzeniem na czas większy niż pół godziny na głębokość większą niż 15cm. Jest to wykonanie wodoodporne. Taki wymóg uniemożliwia w praktyce zastosowanie ogólnodostępnych rozwiązań oraz podzespołów i będzie wymagało zastosowania specjalnych dedykowanych i bardzo drogich rozwiązań co znacznie podniesie cenę całej inwestycji.

Zwracamy się z prośbą o zmianę powyższego wymogu na wymóg:

"Do zbiornika należy wykonać nową szafę zasilająco-sterownicza w wykonaniu przynajmniej IP 65"

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dokonuje zmiany OPZ w pkt. III. 3.8.4.: Do zbiornika należy wykonać nową szafę zasilająco-sterownicza w wykonaniu przynajmniej IP 65.

Podstawa:

Regulamin Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku udzielania zamówień sektorowych z dnia 28.01.2021r.

Prezes Zarządu

Andrzej Waowiak, MBA

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000090182, NIP 673-000-58-81, REGON 330061374
nr rachunku 26124036791111000043545775, wysokość kapitału zakładowego: 98 238 400,00 zł



Andrzej Waowiak