

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W ROKU 2025

LP	jednostka kontrolująca	data kontroli	zakres kontroli	gmina	stwierdzone nieprawidłowości/ wnioski pokontrolne
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	14.01.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Bugno - punkt poboru: kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Szczecinek	brak
2	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	31.01.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno higienicznego pomieszczeń i wyposażenia SUW zasilającej Szczecinek (ujęcie Bugno)	Szczecinek	brak
3	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	03.02.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Chłopowo - SUW: kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Barwice	brak
4	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	11.02.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Wielanowo - SUW: kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Grzmiąca	brak
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku	19.02.2025	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej	Szczecinek	oznakowanie gaśnic niezgodne z obowiązującą normą, brak oznakowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, brak drzwi przeciwpożarowych ognioodpornych, brak oznakowania klucza do awaryjnego otwarcia drzwi na drodze ewakuacji. UWAGI: WSZYSTKIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZOSTAŁY USUNIĘTE.
6	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	19.02.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Łubowo - SUW Łubowo: kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Borne Sulinowo	brak
7	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	11.02.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Grzmiąca - Równe 16: hydrant przy budynku mieszkalnym)	Grzmiąca	brak
8	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	11.02.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Bugno - Szczecinek ul. Wyszyńskiego 45 - kran w piwnicy przed wodomierzem głównym w budynku mieszkalnym)	Szczecinek	brak
9	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	18.03.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Białowas - SUW - kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Barwice	brak

10	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	18.03.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Borne Sulinowo - SUW - hala filtrów - kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Borne Sulinowo	brak
11	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	01.04.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Sławno - SUW Sławno - kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Grzmiąca	brak
12	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	01.04.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Silnowo - SUW Silnowo - kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Borne Sulinowo	brak
13	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	01.04.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Godziśław - Czechy 13 - punkt poboru przy budynku mieszkalnym)	Grzmiąca	brak
14	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	15.04.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Przeradz - Wielawino 24 - punkt poboru przy budynku mieszkalnym)	Grzmiąca	brak
15	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	15.04.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Dalkowo - Biskupice 10 - punkt poboru przy budynku mieszkalnym)	Biały Bór	brak
16	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	13.05.2025	Kontrola sanitarna realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Ocena przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09.11.1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. <u>Dotyczy oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie</u>	Borne Sulinowo	brak
17	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	26.05.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Barwice - SUW Polna - kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Barwice	brak
18	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	26.05.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Nowy Chwalim - SUW Nowy Chwalim - kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Barwice	brak
19	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	12.06.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń i wyposażenia SUW Chłopowo	Barwice	brak
20	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	12.06.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno -porządkowego pomieszczeń i wyposażenia SUW Nowy Chwalim	Barwice	brak
21	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	12.06.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno -porządkowego pomieszczeń i wyposażenia SUW Białowas	Barwice	brak
22	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	16.06.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Świerszczewo - SUW Świerszczewo - punkt poboru przy budynku mieszkalnym)	Biały Bór	brak

23	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	25.06.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno -porządkowego pomieszczeń i wyposażenia SUW Przybrda	Biały Bór	brak
24	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	25.06.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno -porządkowego pomieszczeń i wyposażenia SUW Sławno	Grzmiąca	brak
25	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	25.06.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno -porządkowego pomieszczeń i wyposażenia SUW Wielanowo	Grzmiąca	brak
26	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	25.06.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno higienicznego pomieszczeń i wyposażenia SUW Świerszczewo	Biały Bór	brak
27	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	30.06.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Przybrda - punkt poboru Sklep GS- kran na zapleczu)	Biały Bór	brak
28	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	09.07.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Grzmiąca - SUW: kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Grzmiąca	brak
29	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	14.07.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno -porządkowego pomieszczeń i wyposażenia SUW Borne Sulinowo	Borne Sulinowo	brak
30	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	14.07.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno -porządkowego pomieszczeń i wyposażenia SUW Łubowo	Borne Sulinowo	brak
31	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	14.07.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno -porządkowego pomieszczeń i wyposażenia SUW Silnowo	Borne Sulinowo	brak
32	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	15.07.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Bugno - punkt poboru ul. Koszalińska 64F- kran w piwnicy)	Szczecinek	brak
33	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura w Koszalinie	15.07.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Łubowo-Rakowo - punkt poboru przy budynku mieszkalnym 1A)	Borne Sulinowo	brak
34	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura w Koszalinie	18.07.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno -porządkowego pomieszczeń i wyposażenia SUW Przeradz	Grzmiąca	brak

35	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	18.07.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno higienicznego pomieszczeń i wyposażenia SUW Grzmiąca	Grzmiąca	brak
36	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	18.07.2025	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące utrzymania należytego stanu sanitarno -porządkowego pomieszczeń i wyposażenia SUW Godziszew	Grzmiąca	brak
37	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	2025-08-08	Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji PPIS nr 204/2025 z dn. 28.05.2025. Dotyczy oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie.	Borne Sulinowo	brak
38	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	2025-08-11	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. Utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń i wyposażenia stacji uzdatniania wody w Dalkowie.	Dalkowo	brak
39	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	2025-08-11	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. Utrzymania należytego stanu sanitarno-porządkowego pomieszczeń i wyposażenia stacji uzdatniania wody w Barwicach.	Barwice	brak
40	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	18.08.2025	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wodociąg Silnowo-Kiełpino 17 punkt poboru przy budynku mieszkalnym)	Borne Sulinowo	brak
41	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	2025-08-26	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wod. Dalkowo - SUW Dalkowo- kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Dalkowo	brak
42	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	2025-09-02	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wod. Bugno - SUW Szczecinek - kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Szczecinek	brak
43	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura w Koszalinie	2025-09-16	Kontrola przestrzegania przepisów o odpadach, w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).	Szczecinek	brak
44	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	2025-10-07	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wod. Przeradz - SUW Przeradz- kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Grzmiąca	brak
45	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	2025-10-20	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wod. Bugno ul. Piłska 30 - kran przed głównym wodomierzem)	Szczecinek	brak

46	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	2025-10-28	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wod. Borne Sulinowo - Krągi 7 - punkt poboru przy hydrancie)	Krągi	brak
47	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	2025-11-25	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wod. Przybrda - SUW Przybrda- kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Przybrda	brak
48	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku	2025-11-25	Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia przez ludzi - pobór próbek wody do badań (wod. Przybrda - SUW Przybrda- kran na przewodzie wody uzdatnionej)	Godziszław	brak
49	Państwowa Inspekcja Pracy	28.11.2025	Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących zapewnienia <u>pracownikom posiłków oraz napojów profilaktycznych.</u>	Szczecinek	brak
50	Urząd Miasta Szczecinek	2025-11-26	Udokumentowanie w formie korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej. Weryfikacja zgodności postanowień umowy z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sz-ek. Udokumenowanie dowodów uiszczenia opłat za wykonaną <u>usługę odbioru odpadów komunalnych.</u>	Szczecinek	brak
51	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska delegatura w Koszalinie	2025-11-27	Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zapospodarowania osadów ściekowych.	Borne Sulinowo	Nieprawidłowości dotyczyły m. in. przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźnika zanieczyszczeń fosfor ogólny, przedłożenie wyników badań po terminie, brak ewidencji odpadów o kodzie 19 08 05. Niezwłocznie podjęto działania naprawcze w wyniku, których wszystkie uchybienia zostały wyeliminowane.